



Zertifikat für den NA-Schutz

gemäß E.6 VDE-AR-N 4105:2018

Hersteller: **SolarMax Produktions GmbH**
Zur Schönhalde 10
D-89352 Ellzee

Typ NA-Schutz: **integrierter NA-Schutz**

Zugeordnet zu
Erzeugungseinheit: **SolarMax MAX.STORAGE 6 / MAX.STORAGE 8 / MAX.STORAGE 10 /**
MAX.STORAGE 12 / MAX.STORAGE 15

Netzanschlussregel: **VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“**
Technische Mindestanforderung für Anschluss und Parallelbetrieb von
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Prüfanforderung: **DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2019-09 „Netzintegration von**
Erzeugungsanlagen – Niederspannung“
Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und
Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Der in den oben aufgeführten Erzeugungseinheiten integrierte NA-Schutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Dieses Einheitszertifikat darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

Dieser Nachweis verliert bei unsachgemäßer Verwendung oder eigenmächtigen Abänderungen des Produkts seine Gültigkeit.

Ellzee, den 21.09.2020

SolarMax Produktions GmbH



Michael Hüppe, CEO